1464/10
"BALENÍ A KNIHÁRNA"
PŮDORYS 1.NP

N1.04/N2-I

BALENÍ

WC

STROJOVNA VÝTAHU

N1.02-II

Havarijní jímka
sokl 15cm
EI30 (cfl)

N1.03/N2-III

KOTELNA

N1.06-II

podružný uzávěr plynu

1464/11
"VÝROBA VÝROBKŮ, ŠATNY"
PŮDORYS 1.NP

UT=376,06
PT=376,06

UT=376,24
PT=376,24

UT=376,10
PT=376,15

UT=376,15
PT=376,15

UT=376,27
PT=376,27

376,150

376,250

374,650

H2

Zazděno

podhled EI30(ΔREI30)
Broof(t3)

N1.07/N2-III

KANCELÁŘ
PVC
27,1m?

KANCELÁŘ
PVC
21,8m?

SCHODIŠTĚ
20,1m?

fasáda stávající

HALA
drátkobeton
1066m2

lehká dřevěná příčka

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU
drátkobeton
226,2m?

podhled EI30(ΔREI30)
Broof(t3)

N1.05-III

Bez požární odolnosti
+střešní plášť Broof(t1)

HUP

A

B

C

H2

H3

STÁVAJÍCÍ

PŘÍSTAVBA

NOVÁ

PŘÍSTAVBA

dveře neuzamykotelné

376,230

WC ŽENY

WC MUŽI

ker.dl. 4,2m?

ÚKLID

keram.dl. 10,8m?

ker.dl. 9,0m?

ker.dl. 4,4m?

ker.dlažba 11,1m?

ker.dl. 2,7m?

5%

hygie zavřeno

bojler

ZPRACOVÁNÍ LEPENKY
drátkobeton
115,9m?

LISOVÁNÍ VÝMĚTU
drátkobeton
157,9m?

±0,000 = 376,250

PODHLED EI30DP1

Střecha
Broof (t3)

Střecha
Broof (t3)

fasáda EW30 (i⟶o); EI30 (i⟵o)
dřevěné prvky fasády R30DP3 (nátěr)

EI30DP1 (i⟵o); EW30DP1 (i⟶o)
pomocná konstrukce ocelová R30DP1

pomocná konstrukce
musí být ocelová
s nátěrem na R30DP1
EI30DP1

1,0%

3,0%

1,7m

západní fasádu protáhnout
o 1,7 m směrem jižním

(1) EW30DP3-C
(2) EW15DP1-výtahové
(7) EW45DP1-C
(8) vrata EI30DP1 - C + kouřové a teplotní čidlo
(9) EI30DP1-C3
(K) kování dle textu PBŘ

(M) dveře trvale otevřené drží magnet EPS
(N1) Nehořlavá okna
(H1) (H2) hydranty stávající
(H3) Hydrant nový systém DN 25mm s tvarově stálou hadicí délky 30m

1.NP
M 1:230